



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, 2018-07-08

ZDM-TOS.7044.1367.2018.GAN

SIEMENS Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa

Dotyczy : Przebudowy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic : Kajki / Alpejska
i Kajki / Odrodzenia na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

W odpowiedzi na Państwa wniosek złożony do ZDM w dniu 28.06.2018 r uprzejmie informujemy, iż projekt przebudowy urządzeń oświetlenia ulicznego jak w tytule pisma został uzgodniony z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzić z udziałem nadzoru ZDM TOS - tel. 55 89 255 oraz firmy konserwującej oświetlenie uliczne. Na komisji wprowadzenia przedstawić prawomocny dokument zezwalający na rozpoczęcie robót.
2. Roboty należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości pracy istniejącego oświetlenia ulicznego oraz innych odbiorów zasilonych z sieci oświetleniowej (tablice MSI, wiaty przystankowe itp.).
3. Stosować tylko kable miedziane, pięciożyłowe układane w rurach ochronnych na całej długości .
3. Stosować tylko kable miedziane, pięciożyłowe układane w rurach ochronnych na całej długości .
4. Kompletną dokumentację powykonawczą w układzie PUWG 2000 w postaci elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesioną numeracją urządzeń) należy dostarczyć do nadzoru ZDM TOS przed odbiorem.
5. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać numery obiektów (umieszczone przy obiektach
6. Uzgodnienie ważne 2 lata od daty wydania.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Tamara Janiś

Załączniki:

1. Projekt przebudowy oświetlenia ul. Kajki / Alpejska – 1 egz.
2. Projekt przebudowy oświetlenia ul. Kajki / Odrodzenia – 1 egz.