



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08

kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2019 - 10 - 09

ZDM/DZP/1864/19/ZZ
ZDM-DZP.3411.186.2019.MSU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Usługa na obsługę i utrzymanie systemu odwodnienia Czerniakowskiej Bis odc. od ul. Czerniakowskiej do Trasy Siekierkowskiej (Nehru, Polski Walczącej i Melomanów)”
Nr postępowania ZDM/UM/DZP/85/PN/73/19.

W związku z pytaniem otrzymanym od uczestnika postępowania Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich odpowiada:

Pytanie 1:

W związku ze zmianami wymaganych referencji w SIWZ punkt **7.2.2.1 dot. zdolności technicznej lub zawodowej** zwracamy się z prośbą o wykreślenie podpunktu 3. Obecne wymagania są jak poniżej:

„Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej dwa zamówienia (dopuszczalne jest wskazanie dowolnych dwóch, spełniających poniższe warunki):

- 1) o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każde - w zakresie eksploatacji urządzeń systemów kanalizacyjnych obejmujących przepompownie ścieków, zbiorniki retencyjne, osadniki, kanały ściekowe, przykanaliki, studnie, zasuwy, w tym instalował i był operatorem systemu monitoringu elektronicznego pracy przepompowni i innych urządzeń odwodnienia **lub kanalizacji sanitarnej**, w zakresie którego dokumentował na nośniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych parametrów wraz z wizualizacją monitoringu na urządzeniach Zamawiającego,
- lub
- 2) w zakresie eksploatacji urządzeń systemów kanalizacyjnych obejmujących przepompownie ścieków, zbiorniki retencyjne, osadniki, kanały ściekowe, przykanaliki, studnie, zasuwy, w tym instalował i był operatorem systemu monitoringu elektronicznego pracy przepompowni i innych urządzeń odwodnienia lub kanalizacji sanitarnej o długości sieci co najmniej 10 km kilometrów, w zakresie którego dokumentował na nośniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych parametrów wraz z wizualizacją monitoringu na urządzeniach Zamawiającego,
- lub
- 3) w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepływie co najmniej 1000 metrów sześciennych dziennie, obejmującej urządzenia systemów kanalizacyjnych, przepompownie ścieków, zbiorniki, osadniki, kanały ściekowe, przykanaliki, studnie, zasuwy, w tym instalował lub modernizował i był operatorem systemu monitoringu elektronicznego pracy przepompowni i innych urządzeń oczyszczalni ścieków, w zakresie którego dokumentował na nośniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych parametrów wraz z wizualizacją monitoringu na urządzeniach

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadków również eksploatację własnej oczyszczalni ścieków.

Podpunkt 3 odnosi się do oczyszczalni ścieków o wydajności co najmniej 1000m³ na dobę natomiast przetarg nie obejmuje swoim zakresem żadnej oczyszczalni ani procesu oczyszczania ścieków. Wymagania zawarte w tym podpunkcie obejmują co prawda systemy kanalizacyjne, przepompownie ścieków, przykanaliki studnie, zasuwy i system monitoringu ale nie podaje ani długości obsługiwanej sieci ani ilości studzienek ani nie odnosi się w żaden sposób do operatorstwa sieci kanalizacji. Dopuszczona jest również eksploatacja własnej oczyszczalni ścieków. Może więc dojść do sytuacji, że operator oczyszczalni nie mający żadnego lub tylko minimalne doświadczenie w operowaniu i eksploatacji systemu odwodnienia będzie mógł startować w przetargu w dodatku eksploatując tylko studzienki na terenie oczyszczalni bowiem nie jest sprecyzowana długość ani parametry eksploatacyjne sieci. Taka sytuacja prowadzi do niebezpieczeństwa obsługi sieci przez firmy nie mające wystarczającego doświadczenia w realizacji przedmiotu zamówienia. Należy zauważyć, że sama eksploatacja oczyszczalni o wielkości przepływu 1000m³ nie jest wystarczająca do prowadzenia czynności obsługowych w wielomilionowym mieście jakim jest miasto stołeczne Warszawa gdzie powinna być uwzględniona specyfika prac jak ruch uliczny, praca w okresie nocnym, oznaczenia samochodów itp. W związku z tym wnosimy o wykreślenie podpunktu 3 z punktu 7.2.2.1 SIWZ tym bardziej, że podpunkty 1 i 2 punktu 7.2.2.1 w sposób wystarczający opisują wymagane i zgodne z potrzebami referencje, które powinien dostarczyć uczestnik przetargu. Podpunkt 3 uwzględnia te wymagania w sposób minimalny i sprzeczny z podpunktami 1 i 2 dodając zupełnie nie związany z przedmiotem zamówienia warunek eksploatacji oczyszczalni ścieków w dodatku o wydajności określonej minimalnej wydajności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w zakresie warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Magdalena Ulandowska