



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2019 -10- 1 0

ZDM/DZP/ 189A /19/ZZ
ZDM – DZP.3411.598.2019.MMA

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie inwestycji z budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Bulwar nad Trasą Łazienkowską – chodnik i zielen”.
Numer postępowania ZDM/UM/DZP/86/PN/74/19

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) odpowiada na pytania Wykonawców oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez skorygowanie przedmiarów robót.

Pytanie 1

Płytki granitowe dotykowe nie mają dokładnie koloru żółtego. Czy Zamawiający dopuszcza kolor żółto-szary?

Odpowiedź

Nawierzchnie dotykowe ciągów pieszych powinny być wykonane z płyt polimerobetonowych (beton z dodatkiem polimerów, o niskiej nasiąkliwości do 4%) 25x25x8cm lub 30x30x8 cm, zgodnych z normą DIN 32984 (rozstaw i kształt wypustek) w kolorze żółtym dla pasów ostrzegawczych. Zamawiający dokonuje korekty w przedmiarze. Płyty betonowe dostępne są w kolorze żółtym.

Pytanie 2

Prosimy o przekazanie rozrysowanych w planie płytek dotykowych. Bez tego szczegółu niemożliwa jest prawidłowa wycena dostawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje szczegółem położenia płytek dotykowych.
Nawierzchnie dotykowe ciągów pieszych powinny być wykonane z płyt polimerobetonowych (beton z dodatkiem polimerów, o niskiej nasiąkliwości do 4%) 25x25x8cm lub 30x30x8 cm, zgodnych z normą DIN 32984 (rozstaw i kształt wypustek) w kolorze żółtym dla pasów ostrzegawczych.

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez skorygowanie przedmiarów robót. Powyższe Zamawiający zamieszcza w oddzielnym pliku na swojej stronie www.zdm.waw.pl.

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Magdalena Ulanowska