



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2020-02-28

ZDM/DZP/ 437 /20/ZZ
ZDM – DZP.3411.163.20.mma

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie inwestycji z budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Bulwar nad Trasą Łazienkowską – chodnik i zieleń”

Nr postępowania: **ZDM/UM/DZP/7/PN/7/20**

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez korektę dokumentacji projektowej oraz zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie konstrukcji nawierzchni drogowych jakie należy uwzględnić dokonując kalkulacji ceny ofertowej. Konstrukcje podane w przedmiarach różnią się od konstrukcji w uzgodnieniu inspektora ZDM (rys. PRZEKROJE) zarówno grubością poszczególnych warstw konstrukcyjnych jak również materiałem.

Odpowiedź

Przekroje powinny być zgodne z zapisami przedmiaru:

Chodnik z płyt betonowych 50x50cm:

- warstwa odcinające zagęszczone mechanicznie o grubości 10 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm
- chodnik z płyt antysmogowych o wymiarach 50x50cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,

Chodnik z płyt granitowych 50x50cm:

- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=1.5\text{MPa}$ gr. 15cm pod nawierzchnie z płyt granitowych,
- wzmocniona podbudowa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10cm,
- podbudowa betonowa o grubości po zagęszczeniu 28cm pielęgnowane piaskiem i wodą
- chodnik z płyt granitowych na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,

Nawierzchnia mineralna z lepiszczem żywicznym.

- podbudowa z tłuczni kamiennego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10cm,
- warstwa dynamiczna – mieszanka żwirowo kamienista 0/16mm, gr 5cm,
- nawierzchnia mineralna z kruszywa z lepiszczem żywicznym pod altany i stojaki rowerowe grubość 5cm,

Pas separujący z kostki kamiennej:

- warstwa odcinające zagęszczone mechanicznie o grubości 10 cm,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m², warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm,
- pas separujący o szer. 0.3m z kostki kamiennej, granit jasnoszary o wym. 9/11 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza korektę w Dokumentacji projektowej usuwając z niej rysunek PRZEKROJE. Powyższe zamiesza na swojej stronie www.zdm.waw.pl w oddzielnym pliku

Nowy termin składania i otwarcia ofert

Składanie ofert: 06.03.2020 r. g. 10:00

Otwarcie ofert: 06.03.2020 r. g. 10:30

W związku z powyższym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1., otrzymują nowe brzmienie:

8.12. „Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane **Wykonanie inwestycji z budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Bulwar nad Trasą Łazienkowską – chodnik i zieleń” Nr postępowania ZDM/UM/DZP/7/PN/7/20. Nie otwierać przed dniem 06.03.2020r. do godz. 10:30”.**

13.1. „Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria, **w terminie do dnia 06.03.2020r. do godziny 10:00”**

15.1. „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, **w sali nr 1, w dniu 06.03.2020r. , o godz. 10:30”**

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy PZP. Jednocześnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
Magdalena Ulanowska-Zgodka