



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2020-09-16

ZDM/DZP/2460 /20/ZZ
ZDM – DZP.3411. 834 .20. mma

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa nowych opraw oświetleniowych w technologii LED”.

Nr postępowania: **ZDM/UM/DZP/61/PN/53/20**

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie 1

W odpowiedzi do pytanie nr 2 z dnia 16.09.2020 Zamawiający wskazał wymóg dostarczenia wraz z ofertą, obliczeń fotometrycznych dla modeli obliczeniowych wg załącznika nr 8 do OPZ, w formie plików wsadowych w formacie *.dlx.

Ten format plików charakterystyczny jest dla programu Dialux do wersji 4.1.3, program ten nie pozwala na wykonanie obliczeń wg najnowszego wydania normy PN-EN 13201.

Zamawiający podał w załączniku nr 8 do OPZ klasy oświetleniowe wg PN-EN 13201-2:2016-03, programem pozwalającym na wykonanie obliczeń wg tej rewizji normy jest Dialux EVO, dla którego natywnym rozszerzeniem plików jest format *.evo, proszę o potwierdzenie że to właśnie ten format plików należy dołączyć od oferty.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że pliki wsadowe do obliczeń fotometrycznych, które należy wraz z ofertą, powinny być zapisane w formacie *.evo. i *.pdf.

NACZELNIK BIURO ZAMÓWIEŃ MIEJSKICH
Marta Gamałki-Górska-Zgódka